

Páty Község Önkormányzata
Székely László polgármester
részére
2071 Páty
Kossuth utca 83.

Iktatószám: *DK-23-0399*
Tárgy: Tájékoztatás a 2023.10.30-án
történt Füzes átemelőt érintő haváriáról
Ügyintéző: Marozsi Tamás
szennyvízágazat vezető

Tisztelt Polgármester Úr!

A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. a Pátyi szennyvízhálózat részét képező Füzes átemelő meghibásodásából adódó haváriáról az alábbi tájékoztatást adja:

2023.10.30-án bejelentés érkezett a Pátyi szennyvíztisztító telepre, hogy a Füzes patakba szennyvíz folyik be. A szennyvíztelep kezelői elsőre nem értették a bejelentést, hiszen a telep jól működött így onnan szennyvíz semmilyen módon nem kerülhetett a patakba. Néhány perccel később a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai megérkeztek a szennyvíztisztító telepre. Ekkor derült ki, hogy a Füzes patak mellett található szennyvízáttemelő a probléma forrása. A kollégák kimentek a helyszínre, és ott azt tapasztalták, hogy a szennyvízáttemelő működése leállt, ezért a szennyvíz az átemelőből kifolyt. A szennyvízzel elöntött terület nagysága kb. 200 m². Fontos megállapítani, hogy a kifolyt szennyvíz a Füzes patakba nem jutott el. A szennyvíz átemelő hibájának oka a vezérlő szekrényben lévő kismegszakító kioldódása volt. A helyszínre érkező kollégák a kismegszakítót visszakapcsolták és az átemelő szivattyúkat elindították. A szivattyúk elindultak és a szennyvizet kiszivattyúzták az átemelőből a szennyvíztisztító telepre. Később a Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai is megjelentek a helyszínen és megállapították, hogy vízminőség védelmi beavatkozásra nincs szükség mert a patakot a szennyezés nem érte el.

A mai napon a DAKÖV Kft. villanyszerelői az átemelő elektromos szekrényét megvizsgálják, hogy a kismegszakító kioldódását mi okozhatta. Továbbá a szennyvíztisztító telep kezelői azt az utasítást kapták, hogy a reggeli órákban és a műszak végén a szennyvízáttemelő működését személyesen ellenőrizzék.

Kérem a tájékoztatás szíves elfogadását.

Melléklet: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fővárosi Főfelügyelőségének helyszínen készült jegyzőkönyve.

Dabas, 2023. október 31.



.....
Jasper Lóránt
ügyvezető igazgató