

Előterjesztés

Daköv Kft tájékoztatása meghibásodásról

1. előterjesztés száma: 26/2024.
2. előterjesztést készítő személy neve: Viktorné Benyák Éva
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Binger Attila -DAKÖV Kft
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 - 1. melléklet – határozat-tervezet
 - 2. melléklet – Daköv Kft tájékoztatása
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
9. napirendhez meghívott: Binger Attila-DAKÖV Kft

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

2024. 01. 12-én a DAKÖV Kft. levélben tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szennyvíztisztító telepen meghibásodott a légfűvók szabályozását vezérlő egyik frekvencia váltó berendezés.

A DAKÖV Kft. tájékoztatása szerint a szakszervíz megvizsgálta a meghibásodott berendezést és annak cseréjét, új eszköz beépítését javasolta. Beszerzés várható értékét kb. nettó 960.000 Ft-ban jelölték meg.

E felújítási munkát a DAKÖV a bérleti díj terhére javasolja elszámolni.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását!

Páty, 2024. 01. 25.

Tisztelettel:



Székely László
polgármester

1. melléklet a 26/2024. számú előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Daköv Kft tájékoztatása meghibásodásról

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAKÖV Kft tájékoztatását a szennyvíztisztító telepen a légfűvók szabályozását vezérlő frekvencia váltó berendezés meghibásodásáról tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Tárgy: Tájékoztatás, Páty Gördülő Fejlesztési tervet érintő felújítási munkákról - szennyvíztisztító telepen légfűvő frekvencia váltó berendezés meghibásodása

Polgármesteri Hivatal
2071 Páty,
Kossuth utca 83.
Székely László részére

Tisztelt Székely László polgármester úr!

Ezúton tájékoztatom Önt, hogy Páty község, szennyvíztisztító telepen légfűvő frekvencia váltó berendezés meghibásodásáról.

- 2023.12.13. napon a légfűvők szabályozását vezérlő egyik frekvenciaváltó meghibásodott. A meghibásodás következtében a légfűvők csak állandó üzemelés mellett működnek vezérlés nélkül. Szakszervíz által megvizsgálva új eszközök beépítése szükséges.


A felújítási munkát a 2011.évi CCIX. törvény a víziközmű- szolgáltatásról 30. §-a és a Bérleti Üzemeltetési Szerződés IV. 6. pontja alapján végezzük, amely a számvitelről szóló törvény rendelkezése értelmében az értéknövelő felújítások körében számolható el.

Beszerezés várható értéke kb. nettó 960.000 Ft
Pontos elszámolás a számla beérkezése után történik.

Páty, 2024. 01. 12.

Tisztelettel:

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
2370 Dabas Széchenyi u.3.
Asz.:10800870-2-13



Binger Attila
Dabasi Üzemigazgatóság,
Solymár Üzemmérnökség
üzemmérnökség vezető



